

大天守閣 平成 22 年度耐震診断結果

階	Is 値			判定値	Ctu・Sd			判定値
	X 方向	Y 方向	最低値		X 方向	Y 方向	最低値	
7	0.14	0.20	0.14	NG	0.08	0.07	0.07	NG
6	0.25	0.18	0.18	NG	0.10	0.09	0.09	NG
5	0.26	0.27	0.25	NG	0.09	0.11	0.09	NG
4	0.4	0.38	0.38	NG	0.16	0.16	0.16	NG
3	0.3	0.30	0.30	NG	0.12	0.12	0.12	NG
2	0.35	0.37	0.35	NG	0.14	0.15	0.14	NG
1	0.31	0.34	0.31	NG	0.12	0.14	0.12	NG
B1	0.24	0.25	0.24	NG	0.19	0.08	0.08	NG

- Is 値 $0.14 < 0.6$ 【耐震性能： II - 2】
- Ctu・Sd $0.07 < 0.28$